2026.10.16 09:36:58
MATIC MOLAN
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Mestna občina Krško - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-26/19623-26/106621
Naročnik:	MESTNA OBČINA KRŠKO CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14 8270 Krško
Naročilo:	PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026 Naročilnica št. JN-0098/2026; naročilo št. JN-0131/2026, PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Novo mesto,	16.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Mali Kamen 21
Številka vzorca:	26/106621
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	MESTNA OBČINA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14, 8270 Krško
Vzorec odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	12.10.2026 12:05
Mesto odvzema:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 21
Vzorec sprejel:	Andrej Povše
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 12.10.2026 13:04

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.4	°C		/	/
Klor-prosti	0.05	mg/L	LOQ	/	/
pH	7.7			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	480	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.23	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/19623-26/106621-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-26/19623-26/106621-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-26/19623-26/106621-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-26/19623-26/106621-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Mali Kamen 21
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/106621
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Mestna občina Krško - spremljanje kakovosti pitne vode JN-0096/2025
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik:	MESTNA OBČINA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14, 8270 Krško
Naročilo:	PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026 Naročilnica št. JN-0098/2026; naročilo št. JN-0131/2026, PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 261033, 12.10.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 21
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.10.2026 12:05
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 12.10.2026 13:04
Sprejel: Andrej Povše

Datum poročila: 16.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Mali Kamen 21



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-26/19623-26/106621-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	dež

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	17.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
Klor-prosti	0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
pH	7.7			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
	Meritev opravljena pri T = 17.4 °C				
Električna prevodnost (20°C)	480	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 17.4 °C*				
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26
Motnost	0.23	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	12.10.26 12.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 16.10.2026 09:36

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-26/19623-26/106621-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Mali Kamen 21
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106621
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Mestna občina Krško - spremljanje kakovosti pitne vode JN-0096/2025
Skrbnik vzorca Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: MESTNA OBČINA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14, 8270 Krško
Naročilo: PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Naročilnica št. JN-0098/2026; naročilo št. JN-0131/2026, PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Mesto odvzema: Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 21
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.10.2026 12:05
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 12.10.2026 13:04
Sprejel: Andrej Povše

Datum poročila: 14.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	ISO 11732:2005, poglavje 4[1], NM	14.10.26 14.10.26
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	13.10.26 13.10.26

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 14.10.2026 18:54:03

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-26/19623-26/106621-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Mali Kamen 21
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106621; Lab. št.: 26/11223
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Mestna občina Krško - spremljanje kakovosti pitne vode JN-0096/2025
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: MESTNA OBČINA KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14, 8270 Krško
Naročilo: PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Naročilnica št. JN-0098/2026; naročilo št. JN-0131/2026, PO-2300-26/19623-26/101323, z dne 30.04.2026
Mesto odvzema: Vodovod Mali Kamen - Reštanj - omrežje, Mali Kamen 21
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 12.10.2026 12:05
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 12.10.2026 13:11
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 15.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.10.2026 13.10.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.10.2026 13.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.10.2026 15.10.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.10.2026 14.10.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 15.10.2026 12:18:31

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.